

Orientierungswerte für wichtige Parameter

Parameter	Orientierungswert Tränkewasser	Grenzwert Trink- wasserverordnung
pH-Wert	5–9	6,5–9,5
Elektr. Leitfähigkeit [$\mu\text{S}/\text{cm}$]	< 3000	2500
Kalzium [mg/l]	500	Kein Grenzwert
Eisen [mg/l]	< 3	0,2
Nitrat [mg/l]	300 bzw. 200 für Kälber	50
Nitrit [mg/l]	< 30	0,5
Sulfat [mg/l]	< 500	240